

**Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21 : 2014-09 + V1 : 2014-12 e CEI 0-21:2016-07 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.**

**Costruttore:** Aton S.r.l. - Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B 47923 Rimini (RN)  
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO)

**Tipo di prodotto:** Inverter fotovoltaico connesso alla rete

Dispositivo di conversione statico	Protezione di Interfaccia	Dispositivo di interfaccia	Dispositivo di generazione rotante
Sì	Sì	Sì	No

Modello RA.Store-K	Modello Inverter	Modello Caricabatteria	Numero di Fasi	Potenza nominale attiva [W]	Potenza nominale apparente (cosfi = 0.95) [VA]
RA 3K 2S M-xx.L	INV-RA3K	BMU-RA3K	1	3000	3200
RA 4K 2S M-xx.L	INV-RA4K	BMU-RA3K	1	3680	3900
RA 4K 2S H-xx.L	INV-RA4K	BMU-RA5K	1	3680	3900
RA 5K 2S M-xx.L	INV-RA5K	BMU-RA3K	1	4600	4850
RA 5K 2S H-xx.L	INV-RA5K	BMU-RA5K	1	4600	4850

**Revisione software:** Firmware version:  
Inverter Master: V2.08.XX  
Inverter Slave: V2.02.XX  
Manager: V2.04.XX  
Controller: V1.01.XX.XX

**Laboratorio prove:** TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guanzhou Branch  
Eurofins Product Testing Italy S.r.l., Torino - Italy

**Dati di targa:** Ingresso DC:  
Vmax : 550 Vdc  
Vn: 360 Vdc  
Vmin MPP: 125 Vdc  
Vmax MPP: 530 Vdc  
Tensione nominale lato AC: 230 Vac  
Frequenza nominale lato AC: 50 Hz

NOTA: Il dispositivo è in grado di limitare la I<sub>dc</sub> allo 0,5% della corrente nominale.

Esaminati il fascicolo prove n° 64.887.17.00198.01A, emesso dal laboratorio TÜV SÜD Certification and Testing (China) Co., Ltd. Guanzhou Branch con accreditamento n. D-PL-19065-01-00 e fascicolo prove N° EPT.16.EMC.0303-53560, emesso dal laboratorio Eurofins di Torino.  
Si dichiara che il prodotto indicato è conforme alle prescrizioni CEI-0-21: 2014-09+V1: 2014-12; CEI 0-21:2016-07

DATE 01/08/2017

FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE

**ATON S.r.l.**  
Sede L.: Via Nuova Circonvallazione, 57/B  
47923 RIMINI (RN)  
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5  
41057 SPILAMBERTO (MO)  
C.F. e P.IVA - 04161640406

Cognome **UGUZZONI**  
 Nome **ETTORE**  
 nato il **28/03/1961**  
 (atto n. **41** P. **1** S. **A**)  
 a **BUDRIO (BO)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **SPILAMBERTO (MO)**  
 Via **Castelnuovo Rangone n. 1225/a int. 2**  
 Stato civile **=====**  
 Professione **=====**  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
 Statura **1,84**  
 Capelli **GRIGI**  
 Occhi **CASTANI**  
 Segni particolari  
 ==  
 ==



Firma del titolare *Ettore Uguzzoni*  
**SPILAMBERTO** il **06/07/2015**  
 Il SINDACO  
 d'ordine del Sindaco  
 il funzionario incaricato  
**GIUGNI NICOLETTA**  
 Dir. Segr. € 0,26  
 Dir. CI € 5,16


