

Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445

Dichiarazione di conformità alle prescrizioni della Norma CEI 0-21:2019-04 Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica.

Costruttore: Aton S.r.l. - Sede Legale: Via Nuova Circonvallazione, 57/B 47923 Rimini (RN)
Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5 41057 Spilamberto (MO)

Tipo di prodotto: Inverter fotovoltaico connesso alla rete con sistema di accumulo a batterie

Dispositivo di conversione statico	Protezione di interfaccia	Dispositivo di interfaccia	Dispositivo di generazione rotante
Sì	Sì	Sì	No

Modello RA.Store-Z	Modello Inverter	Numero di Fasi	Potenza nominale attiva [kW]	Max. Potenza Apparente [kVA]
RAZ3K2SHxFL	ATG-3K-TL	1	3	3,30
RAZ4K2SHxFL	ATG-4K-TL	1	3,68	4,05
RAZ5K2SHxFL	ATG-5K-TL	1	4,60	5,10

Tipologia: Bidirezionale

Revisione software: Firmware release: 1717A

BATTERIA in combinazione con ATG-3K-TL

Modello/Tipo	Pylontech Battery US2000(Version B)							
Tecnologia	LiFePo4 (Litio Ferro Fosfato)							
N. Batterie installate	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh]	2.400	4.800	7.200	9.600	12.000	14.400	16.800	19.200
Potenza di scarica nominale (P _{SN}) [W]	800	1.600	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Potenza di carica nominale (P _{CN}) [W]	1.100	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Potenza di scarica massima (P _{S MAX}) [W]	800	1.600	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Potenza di carica massima (P _{C MAX}) [W]	1.100	2.200	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

BATTERIA in combinazione con ATG-4K-TL

Modello/Tipo	Pylontech Battery US2000(Version B)							
Tecnologia	LiFePo4 (Litio Ferro Fosfato)							
N. Batterie installate	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh]	2.400	4.800	7.200	9.600	12.000	14.400	16.800	19.200
Potenza di scarica nominale (P _{SN}) [W]	800	1.600	2.400	3.200	3.680	3.680	3.680	3.680
Potenza di carica nominale (P _{CN}) [W]	1.100	2.200	3.300	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680
Potenza di scarica massima (P _{S_{MAX}}) [W]	800	1.600	2.400	3.200	3.680	3.680	3.680	3.680
Potenza di carica massima (P _{C_{MAX}}) [W]	1.100	2.200	3.300	3.680	3.680	3.680	3.680	3.680

BATTERIA in combinazione con ATG-5K-TL

Modello/Tipo	Pylontech Battery US2000(Version B)							
Tecnologia	LiFePo4 (Litio Ferro Fosfato)							
N. Batterie installate	1	2	3	4	5	6	7	8
Capacità del sistema di accumulo (CUS) [Wh]	2.400	4.800	7.200	9.600	12.000	14.400	16.800	19.200
Potenza di scarica nominale (P _{SN}) [W]	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.600	4.600	4.600
Potenza di carica nominale (P _{CN}) [W]	1.100	2.200	3.300	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600
Potenza di scarica massima (P _{S_{MAX}}) [W]	800	1.600	2.400	3.200	4.000	4.600	4.600	4.600
Potenza di carica massima (P _{C_{MAX}}) [W]	1.100	2.200	3.300	4.400	4.600	4.600	4.600	4.600

Note: il dispositivo è in grado di limitare la I_{dc} allo 0,5% della corrente nominale.

Con la presente dichiarazione, redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n.445, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato DPR per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, esaminati il fascicolo prove n° 60417128 001 emesso da TÜV Rheinland (Shangai) Co., Ltd. Accreditato CNAS no.: L3038 il sottoscritto Ettore Uguzzoni, in qualità di rappresentante legale della società Aton S.r.l. con sede in Spilamberto (MO), Via Guido Rossa, 5, codice fiscale e P.IVA 04161640406, dichiara che i prodotti indicati soddisfano i requisiti della CEI 0-21:2019-04 "Regola tecnica di riferimento per la connessione di Utenti attivi e passivi alle reti BT delle imprese distributrici di energia elettrica"

DATE 06/11/2020

ATON S.r.l.
FIRMA LEGALE RAPPRESENTANTE
 47923 RIMINI (RN)
 Sede Operativa: Via Guido Rossa, 5
 41057 SPILAMBERTO (MO)
 C.F. e P.IVA - 04161640406

Cognome **UGUZZONI**
 Nome **ETTORE**
 nato il **28/03/1961**
 (atto n. **41** P. **1** S. **A**)
 a **BUDRIO (BO)**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **SPILAMBERTO (MO)**
 Via **Castelnuovo Rangone n. 1225/a int. 2**
 Stato civile **=====**
 Professione **=====**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **1,84**
 Capelli **GRIGI**
 Occhi **CASTANI**
 Segni particolari
 ==
 ==



Firma del titolare *Ettore Uguzzoni*
SPILAMBERTO il **06/07/2015**

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO
 d'ordine del Sindaco
 il funzionario incaricato
GIUGNI NICOLETTA

Dir. Segr. € 0,26
 Dir. CI € 5,16


